

	Постојећа мерно-регулациона станица (МРС)
	Постојећи челични дистрибутивни гасовод (p=6 + 16бар)
	Постојећи полиетиленски дистрибутивни гасовод (p=1 +4 бар)
	Планирана главна мерно-регулациона станица (МРС) према ПП општине Коцељева ("Службени лист општине Коцељева" бр.19/2012)
	Планирани транспортни гасовод (p=50 бар) према ПП општине Коцељева ("Службени лист општине Коцељева" бр.19/2012)
	Планирани полиетиленски дистрибутивни гасовод +4 бар) према ПП општине УБ ("Службени лист општине РС", бр.13/12)
	Планирани челични дистрибутивни гасовод (p=6 + 16бар)
	Постојећи топловод
	Планирани ванградски топловод према ПДР за изградњу ванградског топловода од ТЕ-ТО "Никола Тесла" у Обреновцу до ТО "Нови Београд", ГО Обреновац, Сурчин и Нови Београд ("Службени лист града Београда", бр.21/17)
	Планирани топловод према ПП градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда", бр.30/13 и 86/16)